

Włączenie do sieci wodociągowej

Typ 80/50
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych,
przyłączeniowych



Istniejąca sieć wodociągowa
PVC Ø110



Obejma do nawiercania PVC DZ110-2",
odejście z gw. wewnętrznym 2"

Kształtka GZ-PE do PE Ø32-63, z
gwintem zewnętrznym do zasuw

PE100; Ø32-63; SDR17; (PN10)

Zasuwa do nawiercania DN 32, 50 gwint.
wewn. do podłączenia PE100 Ø32-63, gz 2"



teleskopowa



Kształtka zaciskowa do PE Ø32-63,
z gwintem zewnętrznym do zasuw



Nr 2520



OBIEKT	Budowa i remont przyłączy wodociągowych w miejscowości Chylin	data: 06.2017	skala: -
		B. SANITARNA	
INWESTOR	Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów		
ADRES OBIEKTU	Chylin dz. nr 440/26, 377, 413, 412, 396		
TEMAT RYS.	Schemat włączenia do sieci	Nr rys.: 2	
PROJEKTANT	mgr inż. J. Socha upr. nr WKP/0187/POOS/15 w specjalności instalacyjnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. T. Ogorzałek upr. UAN 8346/II/54/88 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej		